

GEZ

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

# KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK PRZEMYSŁOWY, OB. SPOŁECZNA  
AKADEMIA NAUK**

2. Czas powstania

**Lata 20/30-te XX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-zachodu



Widok budynku od północy

4. Adres

ul. Jana Kasprowicza 10  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 98/1 obr. 5

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego miasta Kołobrzeg:  
Uchwała nr XVIII/242/08  
z dnia 18.02.2008 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

#### 9. Opis

Prostopadłościenny budynek mocno wydłużony na osi wsch. - zach. czterokondygnacyjny, nakryty płaskim dachem. Czwarta kondygnacja współcześnie nadbudowana. Ściany murowane żółtej cegły, z płycinami tynku, w narożnych ryzalitach, czwartej kondygnacji i pozostałych elewacjach - tynkowane; detal ceglany i ceglany tynkowany.

Dwudziestodwuosiowa środkowa część fasady ujęta ryzalitami o zmiennej ilości osi (2 i 3); ściana alternowana naprzemiennym układem lizen i szerokich osi okiennych z oknami zamkniętymi odcinkiem łuku: w przyziemiu - duże okna wielkie okna, na piętrze - nieco mniejsze okna umieszczone we wnętrzu płytkich wnęk, zwieńczonych gzymsem kostkowym (strefa nadokienna tynkowana), na drugim piętrze - pary wąskich okienek; w głębokości węgarów okien umieszczone skośne parapety, między oknami 2 piętra - schodkowe konsolki optycznie wspierające górny pas ściany zwieńczony gzymsem koronującym na schodkowych krokwach. Nadbudowana kondygnacja ilością osi nawiązuje do kondygnacji dolnych. Lico ryzalitów przeprute trzema kondygnacjami drzwi i okien - powtarzających kształt okien ściany. Po bokach lizeny z wydłużoną nakładką pocięta schodkowo - w zwieńczeniu.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie pierwotna bryła podwyższona o czwartą kondygnację, wymienione tynki, stolarka okien wymienia na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, nowe rynny i rury spustowe. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

#### 10. Lokalizacja

